

MUNICÍPIO DE GETÚLIO VARGAS/RS - CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2017

RECURSO CONTRA O GABARITO PRELIMINAR - PARECER DA BANCA EXAMINADORA

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

QUESTÃO: 31	GABARITO PRELIMINAR: D
<p><i>Sobre a NBR 12.693, analisar os itens abaixo:</i></p> <p><i>I - Os extintores necessários à classe B devem utilizar agentes extintores não condutores de eletricidade, para proteger os operadores em situações onde são encontrados equipamentos energizados.</i></p> <p><i>II - A distância máxima a ser percorrida para a classe D é de 20m.</i></p> <p><i>III - Nas áreas industriais e depósitos, deve ser pintada de vermelho, com bordas amarelas, uma área de piso sob o extintor, a fim de evitar que seu acesso seja obstruído. Essa área deve ter, no mínimo, as seguintes dimensões: área pintada de vermelho de 0,70m x 0,70m e bordas amarelas de 0,15m de largura.</i></p> <p><i>IV - O projetista, o instalador e o usuário são corresponsáveis pelo funcionamento do sistema.</i></p> <p><i>Estão CORRETOS:</i></p> <p><i>a) Somente os itens I e II.</i></p> <p><i>b) Somente os itens II e III.</i></p> <p><i>c) Somente os itens I, III e IV.</i></p> <p><i>d) Somente os itens II, III e IV.</i></p> <p><i>e) Todos os itens.</i></p>	

Tendo em vista o recurso interposto, manifesta-se a Banca Examinadora conforme segue:

Preliminarmente, é importante destacar que o conteúdo da presente questão está contemplado no edital do certame na disciplina de Conhecimentos Gerais e Específicos - conteúdo de Associação Brasileira de Normas Técnicas, sendo que foi elaborada com base na NBR 12.693: Sistemas de proteção por extintores de incêndio.

Considerando-se divergência entre o teor da Norma que embasou a elaboração da presente questão e o teor da normatização vigente, não há alternativa passível de estar correta, razão pela qual a mesma deve ser anulada.

CONCLUSÃO: ANULE-SE a questão.

É o parecer, S.M.J.

Porto Alegre, 1º de março de 2018.

Objetiva Concursos Ltda.